СПРАВКА
о техническом состоянии зданий и сооружений,
относящихся к комплексу имущества «Цех №5»

№ п/п	Объект недвижимого имущества	Кадастровый номер	Площадь/ протяженность	Адрес (местоположение) объекта	Техническое состояние
1	Здание № 555	50:05:0110215:326	103,5 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Наземная часть имеет следы значительного физического износа: деревянные конструкции имеют следы гнили, рассыхания, трещины, искривление конструктивных элементов, в подземной части стены и потолок покрыты грибком, отделка стен разрушена, деревянные двери повреждены, ступени частично обрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
2	Здание № 540	50:05:0110215:328	38,9 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля разрушена, частично отсутствует, двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка частично обрушена, на стенах и потолках следы протечек кровли и грибок, полы разрушены, в стенах имеются трещины, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
3	Здание № 554	50:05:0110215:347	15,9 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Внутри стены без лакокрасочного покрытия, покрыты ржавчиной, стены снаружи частично утратили лакокрасочное покрытие, следы ржавчины, внутри захламлено, кровля отсутствует, существует деревянная обрешетка, ворота утрачены,

					коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
4	Здание № 550	50:05:0110215:346	8,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Разрушена кирпичная кладка, разрушена штукатурка фасада, кровельное покрытие отсутствует, существует деревянная обрешетка, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, имеются следы протечек кровли с грибком, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
5	Здание № 594	50:05:0000000:83440	64,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Нет доступа
6	Здание № 549	50:05:0110215:327	63,7 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен частично разрушена, двери и окна утрачены, внутренняя отделка обрушена, имеются следы протечки кровли с грибком, имеются следы пожара, кровля повреждена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
7	Здание № 535	50:05:0110215:341	64,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются трещины в кирпичных стенах, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, имеются следы протечек кровли с грибком, коррозия металлических конструкций, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
8	Здание № 557	50:05:0000000:83542	64,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение	Нет доступа

				Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	
9	Здание № 503	50:05:0000000:83390	153,1 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен разрушена, окна и двери имеют существенные повреждения, внутри здания имеются следы протечек кровли, на стенах и потолке грибок, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
10	Здание № 523	50:05:0000000:83883	29,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются трещины на фасаде здания, на стенах и крыше прорастание мха, окна имеют существенные повреждения, дверь утрачена, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолке грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
11	Здание № 501	50:05:0110215:287	350,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля частично разрушена, на крыше прорастание мха, имеются разрушения кирпичной кладки стен, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, имеются следы протечек кровли, на стенах и потолках грибок, захламлено внутри, на стенах имеются трещины, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
12	Здание № 504	50:05:0110215:314	1432 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен разрушена, имеются следы протечек кровли, на стенах и потолках грибок, имеются трещины и обрушения, внутренняя отделка обрушена, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)

13	Здание № 505	50:05:0110215:319	607,1 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля частично разрушена, на кровле прорастание мха, штукатурка наружных стен разрушена, имеются разрушения кирпичной кладки стен, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
14	Здание № 506	50:05:0110215:282	239,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Выветривание швов кирпичной кладки, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коррозия металлических конструкций, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
15	Здание № 507	50:05:0000000:83892	3435,1 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля частично разрушена, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
16	Здание № 508	50:05:0110215:323	537,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля частично разрушена, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
17	Здание № 509	50:05:0000000:83887	684,7 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля частично разрушена, имеются следы протечек кровли, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на поверхности пола имеются

					разрушения, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
18	Здание № 510	50:05:0000000:83885	848,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля частично разрушена, штукатурка наружных стен разрушена, имеются разрушения кирпичной кладки стен, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
19	Здание № 511	50:05:0000000:83845	2129,5 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен разрушена, имеются разрушения кирпичной кладки стен, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, имеются следы протечек кровли, на стенах и потолках грибок, на поверхности пола имеются разрушения, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
20	Здание № 512	50:05:0110215:322	452,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен разрушена, имеются разрушения кирпичной кладки стен, имеются следы протечек кровли, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
21	Здание № 514	50:05:0110215:316	514,1 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
22	Здание № 515	50:05:0000000:83388	863,5 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение	Имеются трещины на фасаде здания, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя

				Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
23	Здание № 516	50:05:0110215:320	637,4 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Разрушение внешней отделки здания, имеются следы протечек кровли, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
24	Здание № 559	50:05:0000000:83543	868,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен разрушена, имеются разрушения кирпичной кладки стен, имеются следы протечек кровли, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
25	Здание № 519	50:05:0110215:337	129,1 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются трещины на фасаде здания, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, имеются следы протечек кровли, полы разрушены, внутри захламлено, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
26	Здание № 520	50:05:0000000:83763	34,4 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен разрушена, имеются разрушения кирпичной кладки стен, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
27	Здание № 521	50:05:0000000:83760	20,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение	Кровля повреждена, штукатурка наружных стен разрушена, двери имеют существенные повреждения, внутренняя

				Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
28	Здание № 522	50:05:0000000:83761	17,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля частично разрушена, на стенах и крыше прорастание мха, имеются трещины на наружных стенах, имеются следы протечек кровли, на полу трещины, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
29	Здание № 511/1	50:05:0000000:83441	40,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, окна и двери утрачены, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
30	Здание № 527	50:05:0000000:83762	155,7 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен разрушена, имеются следы протечек кровли, на стенах и потолках грибок, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
31	Здание № 529	50:05:0000000:83759	727,1 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен обрушена, кровля повреждена, окна имеют существенные повреждения, двери утрачены, имеются следы протечек кровли, на стенах и потолке грибок и трещины, внутренняя отделка обрушена, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
32	Здание № 531	50:05:0110215:329	175,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен разрушена, на кровле прорастание мха, окна и двери имеют существенные повреждения, имеются следы протечек кровли, внутренняя отделка обрушена,

					коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
33	Здание № 532	50:05:0000000:83712	249,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен разрушена, на фасаде многочисленные трещины, кровля разрушена, окна и двери имеют существенные повреждения, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
34	Здание № 533	50:05:0110215:286	64,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен обрушилась, имеются разрушения кирпичной кладки стен, в некоторых помещениях обрушение штукатурки потолка, внутренняя отделка частично обрушена, окна и дери имеют существенные повреждения, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
35	Здание № 537	50:05:0110215:340	64,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, окна имеют существенные повреждения, двери утрачены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
36	Здание № 541	50:05:0000000:83373	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, имеются следы протечек кровли, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, окна и двери имеют существенные повреждения, полы разрушены, внутри захламлено, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
37	Здание № 542	50:05:0000000:83854	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск,	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя

				пл. Рдултовского, д. 3	отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
38	Здание № 543	50:05:0000000:83721	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, окна имеют существенные повреждения, дверь утрачена, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
39	Здание № 544	50:05:0000000:83493	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
40	Здание № 545	50:05:0000000:83719	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
41	Здание № 546	50:05:0000000:83853	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
42	Здание № 547	50:05:0000000:83717	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск,	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, окна и двери имею существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах

				пл. Рдултовского, д. 3	и потолках грибок, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
43	Здание № 548	50:05:0000000:83371	69,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
44	Здание № 526	50:05:0110215:325	243,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, часть стены обрушена, окна и двери утрачены или имеют существенные повреждения, на стенах и потолках следы протечек кровли, грибок, внутренняя отделка обрушена, на поверхности пола имеются разрушения, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
45	Здание № 516/1	50:05:0110215:283	31,9 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, на кровле прорастание мха, окна и двери имеют существенные повреждения, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
46	Здание № 551	50:05:0110215:345	55,6 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, окна и двери утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, полы разрушены, на стенах и потолках следы протечки кровли, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
47	Здание № 552	50:05:0000000:83855	20,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск,	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, окна и двери утрачены или имеют существенные повреждения, полы разрушены, на стенах и потолках следы

				пл. Рдултовского, д. 3	протечки кровли, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
48	Здание № 553	50:05:0110215:313	20,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, окна и двери имеют существенные повреждения, полы разрушены, на стенах и потолках следы протечки кровли, грибок, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
49	Здание № 502	50:05:0000000:83508	484,7 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, окна и двери утрачены или имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, полы разрушены, на стенах и потолках следы протечки кровли, грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
50	Здание № 513	50:05:0110215:344	262 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, кровля разрушена, на стенах и потолках имеются следы протечек кровли, грибок, окна и двери имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на потолках обрушение штукатурки, полы разрушены, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
51	Здание № 516/2	50:05:0110215:284	72 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеются разрушения кирпичной кладки стен, на кровле прорастание мха, внутренняя отделка обрушена, окна и двери имеют существенные повреждения, на поверхности пола имеются обрушения, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
52	Здание № 508/3	50:05:0110215:348	14 кв.м.	Московская область, Сергиево-	Кровля разрушена, коррозия

				Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	металлических конструкций, дверь имеет существенные повреждения, внутри захламлено, искривление стен, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
53	Здание № 515/2	50:05:0000000:83368	69,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Часть металлических стен и ворот отсутствует, кровля повреждена, коррозия металлических конструкций, захламление, искривление стен, дверь утрачена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
54	Здание № 515/1	50:05:0000000:83715	49,9 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля повреждена, двери имеют существенные повреждения, полы разрушены, коррозия металлических конструкций, захламление, искривление стен, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
55	Здание № 509/2	50:05:0000000:83720	37,5 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Здание разрушено
56	Здание № 510/1	50:05:0000000:83490	61,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля разрушена, на кровле прорастание мха, дверь утрачена, полы разрушены, коррозия металлических конструкций, захламление, искривление стен, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
57	Здание № 538	50:05:0000000:83369	531,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кровля разрушена, на кровле прорастание мха, полы разрушены, коррозия металлических конструкций, искривление несущих конструкций, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)

58	Здание № 530	50:05:0110215:321	694 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Штукатурка наружных стен обрушилась, кирпичная кладка стен разрушена, крыша обрушилась, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, полы разрушены, внутренняя отделка обрушена, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
59	Здание № 518	50:05:0110215:336	80,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен разрушена, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, двери и окна имеют существенные повреждения, полы разрушены, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках имеются следы протечек кровли, грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
60	Здание № 525	50:05:0110215:317	675,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен разрушена, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, полы разрушены, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках имеются следы протечек кровли, грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
61	Здание № 528	50:05:0110215:312	257,3 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Разрушение внешней отделки, кирпичная кладка стен обрушена, кровля разрушена, на кровле прорастание мха, двери и окна утрачены или имеют существенные повреждения, полы разрушены, внутренняя отделка обрушена, на стенах и потолках имеются следы протечек кровли, грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
62	Здание № 534	50:05:0110215:338	64,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-	Кирпичная кладка стен имеет трещины,

				Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	кровля повреждена, двери и окна имеют существенные повреждения, внутренняя отделка обрушена, на стенах грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
63	Здание № 536	50:05:0110215:339	64,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка стен имеет трещины, кровля повреждена, двери и окна имеют существенные повреждения, полы разрушены, внутренняя отделка утрачена, на стенах и потолках имеются следы протечек кровли, грибок, коммуникации полностью утрачены (демонтированы)
64	Здание ТП №10А	50:05:0000000:83765	79,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка имеет трещины, гидроизоляция кровли нарушена, трещины и частичное обрушение фундамента, двери и окна имеют существенные повреждения
65	Здание ТП №11А	50:05:0110215:343	54,8 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Кирпичная кладка имеет трещины, гидроизоляция кровли нарушена, трещины и частичное обрушение фундамента, двери и окна имеют существенные повреждения
66	Молниеотвод решетчатый	50:05:0110215:1047	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, местами нарушена целостность конструкции
67	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1048	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
68	Молниеотвод	50:05:0110215:945	2,25 кв.м.	Московская область, Сергиево-	Имеется коррозия металла, нарушена

	металлический решетчатый			Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	целостность конструкции, частично демонтирован
69	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1074	2,25 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
70	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1078	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
71	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:946	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
72	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:948	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
73	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:962	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
74	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:950	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован

75	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:958	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
76	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1038	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
77	Грозозащита	50:05:0110215:957	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, местами нарушена целостность конструкции
78	Грозозащита	50:05:0110215:969	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирована
79	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:942	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
80	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1076	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
81	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:961	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск,	Имеется коррозия металла, местами нарушена целостность конструкции

				пл. Рдултовского, д. 3	
82	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1040	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
83	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:955	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
84	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:947	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
85	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1043	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
86	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:960	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
87	Молниеотвод металлический решетчатый	50:05:0110215:1050	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
88	Молниеотвод решетчатый	50:05:0110215:970	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован

				Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	
89	Молниеотвод решетчатый	50:05:0110215:941	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. 9Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
90	Молниеотвод решетчатый	50:05:0110215:968	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
91	Молниеотвод решетчатый МР	50:05:0110215:1039	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
92	Грозозащита	50:05:0110215:1075	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирована
93	Молниеотвод решетчатый	50:05:0110215:1042	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, местами нарушена целостность конструкции
94	Молниеотвод решетчатый	50:05:0110215:949	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирован
95	Молниеотвод	50:05:0110215:940	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-	Имеется коррозия металла, нарушена

	металлический решетчатый			Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	целостность конструкции, частично демонтирован
96	Грозозащита цеха	50:05:0110215:944	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, местами нарушена целостность конструкции
97	Грозозащита цеха	50:05:0110215:963	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирована
98	Грозозащита цеха №5 (мастерская № 505 и погребки)	50:05:0110215:959	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирована
99	Грозозащита цеха	50:05:0110215:1041	2,2 кв.м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Имеется коррозия металла, нарушена целостность конструкции, частично демонтирована
100	Автодороги цеха №5	50:05:0110215:943	5200 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Разрушение дорожного полотна, повреждение корнями проросших кустарников и сорняков. Местами автодороги заросли травой и высокорослыми растениями
101	Ограждение внешнего периметра цеха №5	50:05:0110215:935	2300 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Отмечено разрушение ж/б панелей и столбов, колючая проволока заржавела, в некоторых местах отсутствует

102	Ограждение внутреннего периметра цеха №5	50:05:0110215:1046	2100 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Большая часть деревянного ограждения разрушена
103	Линия наружного освещения (охранное цеха 5)	50:05:0110215:939	2500 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Находится под напряжением. Необходимо произвести прокладку кабеля и монтаж светильников
104	Трубопровод сжатого воздуха 5 цеха	50:05:0110215:956	3176 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	Частично демонтирован
105	Водопроводная сеть с пожарными гидрантами по цеху №5	50:05:0110215:938	6090 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, пл. Рдултовского, д. 3	После частичного ремонта пригодна для дальнейшей эксплуатации
106	Кабельная 10 кв линия от ТП-209 до ТП 11 ф5	50:05:0120254:32	830 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск	Находится под напряжением, в эксплуатируемом состоянии
107	Кабельная линия 10 кв от ТП-11 до ТП-10, ТП-62, ТП-45, ПС-209	50:05:0120254:34	1320 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск	Находится под напряжением, в эксплуатируемом состоянии
108	ЛЭП 10 кв от ТП-10 до оп. 7 линии, ТП-10 ф15	50:05:0110208:3026	750 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск	ЛЭП находится под напряжением, в эксплуатируемом состоянии (необходимо восстановить КЛ к зданиям)
109	Теплосети от кот. №2 до цеха №5	50:05:0110208:3002	3800 м.	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный	Необходимо восстановить поврежденные участки трубопровода и тепловой

				район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск	изоляции

Начальник управления корпоративных процедур
и имущественного комплекса _____ Д.А. Нуждин